УТВЕРЖДАЮ: _____

С.И.Сурмий

заместитель главы администрации города Липецка –
председателя департамента градостроительства
и архитектуры

(подпись, ФИО, должность лица органа,
уполномоченного на проведение публичных слушаний)

П Р О Т О К О Л
публичных слушаний
по проекту «Актуализация схемы теплоснабжения городского округа города Липецка на период до 2042 года» (актуализация на 2025 год)»

(тема публичных слушаний)

05.07.2024 № 1

(дата)

Основание проведения публичных слушаний постановление администрации города Липецка от 19.06.2024 № 1860 «О проведении публичных слушаний по проекту: «Актуализация схемы теплоснабжения городского округа города Липецка на период до 2042 года» (актуализация на 2025 год)».

(реквизиты решения)

Орган, уполномоченный на организацию и проведение публичных слушаний - департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка.

Общие сведения о проекте, рассматриваемом на публичных слушаниях:

Заказчик департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка, разработчик проекта Общество с ограниченной ответственностью «Центр теплоэнергосбережений», г. Москва, проектная документация разрабатывалась на основании муниципального контракта от 11.03.2024 № 1к на оказание услуги по актуализация проекта «Схема теплоснабжения городского округа города Липецка на период до 2042 года» (далее – Схема).

Подготовка проекта осуществлялась в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

(сведения о заказчике, разработчике проекта, сроки разработки проекта, цель разработки, иные сведения)

Срок проведения публичных слушаний с 28.06.2024 по 10.07.2024.

Формы оповещения - размещение на официальном сайте администрации города Липецка.

Место проведения публичных слушаний департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка (пл. Театральная, 1, каб. 219).

Место и время проведение собрания по проекту: каб.219 администрации города Липецка, пл. Театральная,1, 05.07.2024 в 11-00.

Участники публичных слушаний:

1. Теплоснабжающие и теплосетевые организации города Липецка;

2. Структурные подразделения администрации города Липецка и Правительства Липецкой области.

(в соответствии с особенностями проведения публичных слушаний по теме публичных слушаний)

Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены: на официальном сайте администрации города Липецка lipetskcity.ru в разделе «Схема теплоснабжения».

(в соответствии с особенностями проведения публичных слушаний по теме публичных слушаний)

С сообщением по повестке дня выступил представитель разработчика проекта схемы теплоснабжения, руководитель проекта ООО «Центр теплоэнергосбережений» - Могданов Р.С.

Предложения и замечания участников публичных слушаний, поступившие:

- на почтовый или электронный адрес: поступили предложения от департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка (письмо исх. № 4434Д-01-09 от 04.07.2024); замечания от филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» (письмо исх. № 935-27.2/7581-27.2.32 от 05.07.2024); замечания от ПАО «НЛМК» (письмо исх. № 1/187-166-ИСХ от 08.07.2024);
- представленных во время собрания участников публичных слушаний:

№ п/п	ФИО или наименование участника	Краткое содержание замечания, предложения	Комментарий разработчика ООО «Центр теплоэнергосбережений»
1	Масликов В.В. ОБУ «ЦЭЭФ»	Нет обоснования по мероприятию «Установка дополнительного водогрейного котла на ТЭЦ-2» в связи с отсутствием резерва мощности на ТЭЦ-2	Не согласны. При актуализации проекта схемы теплоснабжения обоснованию подлежат только новые мероприятия. Мероприятие по установке нового водогрейного котла на ТЭЦ-2 отражено в действующей схеме теплоснабжения.
2.	Масликов В.В. ОБУ «ЦЭЭФ»	Отсутствует информация по насосной по ул.З.Космодемьянской	Отсутствовали данные от филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация». После предоставления сведения возможно внесение изменений проект схемы теплоснабжения.
3.	Масликов В.В. ОБУ «ЦЭЭФ»	Устранены не все замечания от УЭиТЛО от 17.06.2024.	Откорректированные главы Схемы размещены по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/2d4Ma6Jo3fG6ww и направлено информационное письмо от 04.07.2024 исх. № 233/3 в адрес ДГиА г.Липецка

4.	Целыковский А.Г. ДЖКХ г.Липецка	В связи с принятием решения по переносу сроков выполнения мероприятий по модернизации и реконструкции систем теплоснабжения с применением энергосберегающих оборудования и технологий, необходимо учесть рекомендации, указанные в письме исх. № 4434Д-01-09 от 04.07.2024.	Данные предложения повлекут за собой пересчет всех балансов Схемы, на что потребуется дополнительное время.
5.	Дедяев А.А. филиал АО «Квадра» - «Липецкая генерация»	Полезный отпуск тепловой энергии от источников филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» не бьется по Главам Схемы. Кратное изменение подпитки источников/тепловых сетей филиала не обусловлено реализуемыми мероприятиями. По ряду потребителей в электронной модели нагрузки сведены в единый узел (многовводовые дома) с отключением остальных участков тепловых сетей. Значительное расхождения расчетных тепловых нагрузок в таблице 7.2-1 Главы 13 и договорных тепловых	

		нагрузок в таблице 1 раздела 1 Главы 2.	

ОТМЕЧЕНО:

№ п/п	ФИО или наименование участника	Краткое содержание замечания, предложения
1.	Масликов В.В. ОБУ «ЦЭЭФ»	Откорректированные главы Схемы были представлены для рассмотрения 04.07.2024 в связи с чем участники слушаний с материалами Схемы, на момент проведения слушаний, не ознакомлены.
2.	Масликов В.В. ОБУ «ЦЭЭФ»	Вернуть Схему на доработку по причине: выявленные замечания требуют переработки всех глав Схемы
3.	Дедяев А.А. АО «Квадра» - «Липецкая генерация»	

По результатам публичных слушаний приняты следующие решения:

1. Публичные слушания по проекту «Актуализация схемы теплоснабжения городского округа города Липецка на период до 2042 года» (актуализация на 2025 год)» считать состоявшимися.
2. Направить проект ««Актуализация схемы теплоснабжения городского округа города Липецка на период до 2042 года» (актуализация на 2025 год)» в управление энергетики и тарифов Липецкой области для принятия решения в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Приложение к протоколу:

Перечень принявших участие в собрании участников публичных слушаний на 2 л.

Письмо департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка (исх. № 4434Д-01-09 от 04.07.2024) на 4 л.;

Письмо филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» (исх. № 935-27.2/7581-27.2.32 от 05.07.2024) на 1 л.;

Письмо ПАО «НЛМК» (исх. № 1/187-166-ИСХ от 08.07.2024) на 3 л.

Секретарь публичных слушаний _____ Е.В.Швырева, заместитель начальника отдела инженерного планирования департамента градостроительства и архитектуры администрации города Липецка (подпись, ФИО, должность)

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ

участников публичных слушаний

по проекту: «Актуализация схемы теплоснабжения городского округа города Липецка на период до 2042 года» (актуализация на 2025 год)

Дата проведения: «05» июля 2024г. Место проведения: департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка, каб. 219, пл. Театральная, д. 1, в 11 час. 00 мин.

№	Фамилия, имя, отчество (наименование юридического лица)	Место жительства (место нахождения и адрес для юридического лица)	Согласие на обработку персональных данных	Подпись
1	Федяев Андрей Алексеевич	ф-л АО «Квадра» - Липецкая генерация г. Липецк, ул. Московская 8а	Даю согласие организатору (комиссии), ответственному за организацию и проведение публичных слушаний (адрес места проведения публичных слушаний: г. Липецк, пл. Театральная, д. 1), на обработку своих персональных данных в целях участия в публичных слушаниях	
2	Цыганковский Александр Геннадьевич	ВЖКХ адм. г. Липецка г. Липецк, пл. Конституции, 8		
3	Масликов Виктор Валерьевич	ОБУ "ЦЭЭФ", г. Липецк ул. Толстого, 1		
4	Кулешова Валерия Сергеевна	МУП. Липецкэлектросеть г. Липецк, ул. Московская, 20		
5	Боровских Кирилл Иванович	ОБУ "ЦЭЭФ" г. Липецк, ул. Толстого, 1		
6	Дежина Елена Владимировна	Управление энергетики и тарифов Липецкой обл. г. Липецк, ул. Советская, 3		
7	Клушин Константин Геннадьевич	Управление энергетики и тарифов Липецкой обл. г. Липецк, ул. Советская, д. 3		
8	Кулиев Максим Викторович	департ. градостроит. и арх. пл. Театральная д. 1		
9	Калинина Ирина Михайловна	департамент градостроит. и арх. пл. Театральная 1		

Подпись представителя организатора проведения публичных слушаний _____ Аносова В.В., главный консультант отдела обеспечения градостроительной деятельности и комплексного развития территории департамента градостроительства и архитектуры администрации города Липецка

подпись регистратора Ф.И.О. должность

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ

участников публичных слушаний

по проекту: «Актуализация схемы теплоснабжения городского округа города Липецка на период до 2042 года» (актуализация на 2025 год)

Дата проведения: «05» июля 2024г. Место проведения: департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка, каб. 219, пл. Театральная, д. 1, в 11 час. 00 мин.

№	Фамилия, имя, отчество (наименование юридического лица)	Место жительства (место нахождения и адрес для юридического лица)	Согласие на обработку персональных данных	Подпись
10	Шмырева Елена Владимир.	департамент градост. и арх. пл. Театральная, д. 1	Даю согласие организатору (комиссии), ответственному за организацию и проведение публичных слушаний (адрес места проведения публичных слушаний: г. Липецк, пл. Театральная, д. 1), на обработку своих персональных данных в целях участия в публичных слушаниях	
11	Волонтёр: Ващенко Алексей Игоревич	ООО «Кашус» г. Липецк, ул 8 Марта вл. 15		

Подпись представителя организатора проведения публичных слушаний _____ Аносова В.В., главный консультант отдела обеспечения градостроительной деятельности и комплексного развития территории департамента градостроительства и архитектуры администрации города Липецка

подпись регистратора Ф.И.О. должность

Администрация города
Липецка
Департамент
жилищно-коммунального хозяйства
Коммунальная пл., д. 8, г. Липецк, 398059
Телефон: 22 95 45; факс 77-27-07
E-mail: depgkh@lipetskcity.ru

04.07.2024 № 4434Д-01-09

_____№_____

Заместителю
председателя департамента
градостроительства и архитектуры
администрации города Липецка
Куликову М.В.

Уважаемый Максим Викторович!

На Ваше обращение от 28.06.2024 № 4444-19-01-08 по вопросу согласования откорректированных материалов Схемы теплоснабжения города Липецка на 2025 год департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка сообщает следующее.

В целях формирования бюджета Липецкой области на период 2025-2027 годы в адрес управления энергетики и тарифов Липецкой области письмом от 24.06.2024 № 4236Д-01-09 направлена информация с перечнем мероприятий по модернизации и реконструкции систем теплоснабжения с применением энергосберегающих оборудования и технологий, включающий в себя реализацию следующих мероприятий по годам реализации:

<u>на 2025 год:</u>

- строительство объекта; «Сеть теплоснабжения ГУЗ «Областная детская больница» и ГУЗ «Липецкий областной перинатальный центр», расположенных по адресу: г. Липецк, ул. Московская, д.6а, 6г»;

- реконструкция, автоматизация и диспетчеризация котельной "Пансионат" ОКУ ЛОПС «Лесная сказка», расположенной по адресу: Липецкая область, Грязинский район, с/п Двуреченский сельсовет, Грязинское лесничество, Фащевское участковое лесничество, квартал 66, ч. выдела 15;

<u>на 2026 год:</u>

разработка ПИР по следующим объектам:

- строительство новой котельной «БМК ул.Одоевского» и тепловых сетей от котельной;

- автоматизация и диспетчеризация котельной «Баумана, д.296» с заменой насосного оборудования и установкой частотных преобразователей;

- техническое перевооружение ЦТП №2 по ул.Центральная (территория в/ч № 11700) пос.Дачный в котельную;

<u>на 2027 год:</u>

проведение СМР по следующим объектам:

- строительство новой котельной «БМК ул.Одоевского» и тепловых сетей от котельной;

- автоматизация и диспетчеризация котельной «Баумана, д.296» с заменой насосного оборудования и установкой частотных преобразователей;

- техническое перевооружение ЦТП №2 по ул.Центральная (территория в/ч № 11700) пос.Дачный в котельную.

Указанные выше мероприятия включены в проект бюджета города Липецка на 2025-2027 годы.

На основании изложенного, просим в Главу 5. «Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа» внести изменения в части периода реализации:

1) с 2029 года на 2027 год по мероприятию «Строительство новой водогрейной котельной п.Дачный, мощностью 5,16 Гкал/ч вместо ЦТП п.Дачный»;

2) с 2025 года на 2027 год по мероприятию «Строительство новой котельной БМК ул.Одоевского мощностью 0,26 Гкал/ч;

3) с 2029 года на 2027 год по мероприятию «Реконструкция котельной ул.Баумана»;

4) с 2030 года на 2027 год по мероприятию «Строительство тепловой сети новой котельной БМК ул.Одоевского мощностью 0,26 Гкал/ч для теплоснабжения ДОУ № 25 г.Липецка (ул.Одоевского, 5) и МАУК «ДК Рудничный» г.Липецка (ул.Одоевского, 10) (переключение тепловой нагрузки от источника «Котельная Упрснабсбыт»).

К откорректированным материалам Схемы теплоснабжения города Липецка на 2025 год: Главы 2, 4, 15, приложение к Главе 1 у департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка замечаний и предложений нет.

Приложение направлено в электронном виде на e-mail: seti.dep@mail.ru.

Приложение: письмо № 4236Д-01-09 на 3 л. в 1 экз.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 22F48A19A8E2DC0C5AC6F5519E82A792
Владелец **Целыковский Александр Геннадьевич**
Действителен с 23.11.2023 по 15.02.2025

Заместитель председателя департамента А.Г. Целыковский

Курина Римма Анатольевна
Глотова Елена Николаевна
+7(4742) 2-95-85

Администрация города
Липецка
Департамент
жилищно-коммунального хозяйства
Коммунальная пл., д. 8, г. Липецк, 398059
Телефон: 22 95 45; факс 77-27-07
E-mail: depgkh@lipetskcity.ru

24.06.2024 № 4236Д-01-09

№

Начальнику управления
энергетики и тарифов
Липецкой области
Боеву М.В.

О предоставлении информации

Уважаемый Михаил Викторович!

В соответствии с Вашим запросом от 14.06.2024 № И48/09/-2675 в целях формирования бюджета Липецкой области в части предоставления субсидий муниципальным образованиям на проведение энергосберегающих мероприятий на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов направляем информацию с перечнем энергосберегающих мероприятий в части теплоснабжения и модернизации сетей уличного освещения, которые планируются к проведению городом Липецком в 2025-2027 годах в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Информация в электронном виде направлена на адрес электронной почты: BorovskihAI@admlr.lipetsk.ru/

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель главы
администрации города
Липецка – председатель
департамента

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 5B4BBDB6F2F7A2748AE90BDE688A4483
Владелец **Ходяков Сергей Юрьевич**
Действителен с 27.03.2024 по 20.06.2025

С.Ю. Ходяков

Курина Римма Анатольевна
Глотова Елена Николаевна
+7(4742) 22-98-85

Приложение 1

№ п/п	Наименование муниципального образования	Наименование мероприятия с указанием адреса реконструируемо го (строящегося) объекта	Причина включения мероприятия	Вид выполняемых работ	Сведения об объекте реконструкции (строительства)				Стоимость мероприятия, тыс. руб.	Наличие ПИР	Экономический эффект от выполнения, тыс. руб.
					До реконструкции (строительства)		После реконструкции (строительства)				
					Указать дату ввода в эксплуатацию, диаметр, протяженность, способ прокладки, тип изоляции, количество порывов за два предыдущих периода, документальное подтверждение технического состояния	Указать мощность котельной, марку и количество котлов (АОГВ, электробойлеров), дату ввода в эксплуатацию, наличие автоматизации и диспетчеризация котельной, техническое состояние оборудования котельной, наличие предписаний	Указать диаметр, протяженность, способ прокладки, тип изоляции	Указать мощность котельной, марку и количество котлов (АОГВ, электробойлеров), будет ли проведена автоматизация и диспетчеризация котельной, указать другое оборудование, планируемое к установке			
2025 год											
1	город Липецк	Строительство объекта: «Сеть теплоснабжения ГУЗ «Областная детская больница» и ГУЗ «Липецкий областной перинатальный центр», расположенных по адресу: г. Липецк, ул. Московская, д.6а, 6г».	переключение тепловой нагрузки потребителей на источник теплоснабжения филиала ПАО «Квадра»-«Липецкая генерация» с целью обеспечения их бесперебойным ГВС, вывод котельной "Акушерский корпус" из эксплуатации	строительно-монтажные работы	2001 год: Ду150мм - 115,87 п.м в непроходных каналах; 2016 год: Ду50-100мм - 97,48 п.м в непроходных каналах.	1,89 Гкал/ч; Е-1,0-0,9Г-3 - 3 шт.; 1998 год; автоматизация и диспетчеризация отсутствуют	766,11 п. м трубопроводов в ППУ изоляциии в непроходных каналах и бесканальной прокладки диаметром: Ду125 мм, Ду200 мм, Ду250 мм	ликвидация котельной "Акушерский корпус"	36 542,450	да	5528,000
2	город Липецк	Реконструкция, автоматизация и диспетчеризация котельной "Пансионат" ОКУ ЛОПС «Лесная сказка», расположенной по адресу: Липецкая область, Грязинский район, с/п Двуреченский сельсовет, Грязинское лесничество, Фащевское участковое лесничество, квартал 66, ч. выдела 15	необходимость замены отслужившего нормативный срок котельного оборудования на современные автоматизированные котлы с более высоким КПД, работа котельной без постоянного приеутствия обслуживающего персонала	строительно-монтажные работы		1,47 Гкал/ч; автоматизация и диспетчеризация отсутствуют		1,56 Гкал/ч ARCUS IGNIS F-600 - 3шт.	27 981,890	да	1916,000
2026 год											
1	город Липецк	Строительство новой котельной "БМК ул.Одоевского" и тепловых сетей от котельной	строительство новой котельной с целью приближения источника теплоснабжения к потребителю; сокращение потерь в тепловых сетях, вывод из эксплуатации тепловых сетей от котельной "Упрснабсбыт"	проектно-изыскательские работы			2027 гг.: бесканальная в ППУ: Ду50мм-Ду100мм - 156,69 п.м.	0,26 Гкал/ч 3шт.; с автоматизацией и диспетчеризацией	3 850,000	нет	отсутствует
2	город Липецк	Автоматизация и диспетчеризация котельной «Баумана, д.296» с заменой насосного оборудования и установкой частотных преобразователей	переход на безлюдный режим работы котельной и обеспечение сокращения удельного расхода электрической энергии на производство и транспортировку тепловой энергии	проектно-изыскательские работы	с 1986 - после 2004 гг.: Ду25 мм - Ду800 мм; подземная канальная в изоляции мин.вата - 5969,5 п.м; надземная в изоляции мин.вата - 1300,5 п.м.	11,70 Гкал/ч; ДКВР 6,5/13 - 3шт.; 1986 год; автоматизация и диспетчеризация отсутствуют	с 1986 - после 2004 гг.: Ду25 мм - Ду800 мм; подземная канальная в изоляции мин.вата - 5969,5 п.м; надземная в изоляции мин.вата - 1300,5 п.м.	11,70 Гкал/ч; ДКВР 6,5/13 - 3шт.; 1986 год; автоматизация и диспетчеризация отсутствует	3 850,000	нет	отсутствует
3	город Липецк	Техническое перевооружение ЦТП №2 по ул.Центральная (территория в/ч № 11700) пос.Дачный в котельную	строительство новой котельной на месте ЦТП с использованием эффективного котельного оборудования и тепловых сетей для переключения потребителей на новую котельную с последующим выводом котельной "Дачный" из эксплуатации	проектно-изыскательские работы	до 1990 года: от ДУ 50 мм до Ду 300 мм - 313 п.м надземной прокладки	9,55 Гкал/ч; ДКВР 6,5/13 - 2шт. 2009 год; ДКВР 2,5/13 - 1шт. 2011 год; автоматизация и диспетчеризация отсутствуют	до 1990 года: от ДУ 50 мм до Ду 300 мм - 313 п.м надземной прокладки	9,55 Гкал/ч; ДКВР 6,5/13 - 2шт. 2009 год; ДКВР 2,5/13 - 1шт. 2011 год; автоматизация и диспетчеризация отсутствуют	3 700,000	нет	отсутствует
2027 год											
1.	город Липецк	Строительство новой котельной "БМК ул.Одоевского" и тепловых сетей от котельной	строительство новой котельной с целью приближения источника теплоснабжения к потребителю; сокращение потерь в тепловых сетях, вывод из эксплуатации тепловых сетей от котельной "Упрснабсбыт"	строительно-монтажные работы			2027 гг.: бесканальная в ППУ: Ду50мм-Ду100мм - 156,69 п.м.	0,26 Гкал/ч 3шт.; с автоматизацией и диспетчеризацией	11 375,92	нет	624,108
2.	город Липецк	Автоматизация и диспетчеризация котельной «Баумана, д.296» с заменой насосного оборудования и установкой частотных преобразователей	переход на безлюдный режим работы котельной и обеспечение сокращения удельного расхода электрической энергии на производство и транспортировку тепловой энергии	строительно-монтажные работы	с 1986 - после 2004 гг.: Ду25 мм - Ду800 мм; подземная канальная в изоляции мин.вата - 5969,5 п.м; надземная в изоляции мин.вата - 1300,5 п.м.	11,70 Гкал/ч; ДКВР 6,5/13 - 3шт.; 1986 год; автоматизация и диспетчеризация отсутствуют	с 1986 - после 2004 гг.: Ду25 мм - Ду800 мм; подземная канальная в изоляции мин.вата - 5969,5 п.м; надземная в изоляции мин.вата - 1300,5 п.м.	11,70 Гкал/ч; ДКВР 6,5/13 - 3шт.; 1986 год; автоматизация и диспетчеризация (информация будет уточнена после разработки ПСД)	11 200,00	нет	7916,000
3.	город Липецк	Техническое перевооружение ЦТП №2 по ул.Центральная (территория в/ч № 11700) пос.Дачный в котельную	строительство новой котельной на месте ЦТП с использованием эффективного котельного оборудования и тепловых сетей для переключения потребителей на новую котельную с последующим выводом котельной "Дачный" из эксплуатации	строительно-монтажные работы	до 1990 года: от ДУ 50 мм до Ду 300 мм - 313 п.м надземной прокладки	9,55 Гкал/ч; ДКВР 6,5/13 - 2шт. 2009 год; ДКВР 2,5/13 - 1шт. 2011 год; автоматизация и диспетчеризация отсутствуют	до 1990 года: от ДУ 50 мм до Ду 300 мм - 313 п.м надземной прокладки; 2027 год: Ду200мм - 23,75 п.м бесканальная в ППУ изоляции	4,3 Гкал/ч; 3 котла с КПД 93%; (информация будет уточнена после разработки ПСД)	48 089,28	нет	12291,000

Публичное акционерное общество
НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

ПАО «НЛМК», пл. Металлургов 2, г. Липецк, 398040
тел.: +7 (4742) 44 42 22 | факс: +7 (4742) 44 11 11
e-mail: info@nlmk.com | www.nlmk.com

08.07.2024 № 1/187-166-ИСХ

на № 3681-19-01-08 от 30.05.2024

О направлении замечаний к проекту схемы теплоснабжения

Председателю Департамента
градостроительства и архитектуры
администрации города Липецка

С.И. Сурмий

г. Липецк, пл. Театральная, д.1
e-mail: seti.dep@mail.ru

Уважаемая Светлана Игоревна!

В ответ на Ваш запрос о рассмотрении актуализированного проекта схемы теплоснабжения городского округа города Липецка на период до 2042 года направляю перечень замечаний для их устранения.

Прошу в отношении ПАО «НЛМК» скорректировать список рассылки для взаимодействия по вопросам актуализации схемы теплоснабжения: руководитель – директор по энергетическим рынкам Каспровский Михаил Андреевич; электронная почта – sp-der@nlmk.com.

Приложение: 1. Замечания к проекту схемы теплоснабжения на 2 л. в 1 экз.

Директор по энергетическим рынкам М.А. Каспровский

Мещеряков Г. А.
+7 (4742) 37-28-43
mescheryakov_ga@nlmk.com

Акционерное общество
«Квадра – Генерирующая компания»
(АО «Квадра»)
Филиал АО «Квадра» - «Липецкая генерация»

ул. Московская, влд.8А, г. Липецк,
Липецкая область, 398042
Телефон (4742) 30-68-59 Факс (4742) 31-14-50
E-mail: knc@lipetsk.quadra.ru
ОКПО 0074016123, ОГРН 1056882304489
ИНН 6829012680, КПП 482543001

05.07.2024 № 935-27.2/7581-27.2.3.2

На № 4544-19-01-08 от 02.07.2024

Заместителю председателя
департамента градостроительства и
архитектуры администрации города
Липецка

Куликову М.В.

mail@depgrad48.ru
seti.dep@mail.ru

О согласовании материалов Схемы

Уважаемый Максим Викторович!

На Ваше обращение о согласовании материалов Схемы теплоснабжения города Липецка на 2025 год, сообщаю, что при рассмотрении предоставленной Вами документации были выявлены замечания, которые направлены в адрес ООО «ЦТЭС», на электронный адрес mbereznik@mail.ru.

Заместитель управляющего
директора филиала - главный
инженер

В.В. Гордеев

Малов Александр Алексеевич
(4742) 30-69-23