



26.12

Приложение № 1 к договору о подключении
(технологическом присоединении)
газоиспользующего оборудования и объектов
капитального строительства к сети
газораспределения от _____ № _____

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 9489

на подключение (технологическое присоединение)
газоиспользующего оборудования и объектов
капитального строительства к сетям
газораспределения

1. АО «Газпром газораспределение Липецк».
(наименование газораспределительной организации (исполнителя), выдавшей
технические условия)
2. Общество с ограниченной ответственностью
Специализированный застройщик «ИНСТЕП.МЕХАНИЗАТОРОВ».
(полное и сокращенное (при наличии) наименование, организационно-правовая форма
заявителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество - физического лица
(индивидуального предпринимателя))
3. Объект капитального строительства:
«Детский сад на 115 мест, расположенный по адресу:
г. Липецк, ул. Механизаторов, кад. № 48:20:0046003:354»,
(наименование объекта капитального строительства)
расположенный (проектируемый) по адресу:
Липецкая область, г. Липецк, кад. № 48:20:0046003:354.
(местонахождение объекта капитального строительства)
4. Величина максимального часового расхода газа (мощности)
газоиспользующего оборудования 72,0 куб. метров в час.
Сеть газораспределения от ГРС «Липецк-2».
5. Давление газа в точке подключения:
максимальное: 0,3 МПа;
фактическое (расчетное): 0,2 МПа;
Пределы изменения давления газа в присоединяемом
газопроводе: от 0,1 МПа до 0,3 МПа.
6. Срок подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сети
газораспределения: 1,5 года.
7. Информация о газопроводе в точке подключения:
проектируемый подземный газопровод среднего давления
($R_{\text{макс}}=0,3$ МПа, $R_{\text{факт}}=0,2$ МПа) диаметром $\varnothing 63 \times 5,8$ мм на
границе земельного участка заявителя, согласно проекту ПСО
АО «Газпром газораспределение Липецк».
Информация о расположении точки подключения и диаметре
газопровода будет предоставлена в течение 5 дней после
прохождения экспертизы проекта до границы земельного
участка заявителя или после выполнения проекта, не
подлежащего экспертизе.
Протяженность газопровода, к которому осуществляется
подключение: 0,010 км;
Материал трубы и тип защитного покрытия в точке
подключения: полиэтиленовый газопровод;

- Коррозионная агрессивность грунта в точке подключения: не определялась.
- Источник блуждающих токов: не определялась.
- Наличие ЭХЗ: согласно проекту ПСО АО «Газпром газораспределение Липецк».

(диаметр, материал труб, способ прокладки, тип защитного покрытия, максимальное рабочее давление, фактическое (расчетное) давление, наличие электрохимической защиты, протяженность)

8. Величина максимального часового расхода газа (мощности) газоиспользующего оборудования (подключаемого и ранее подключенного) по каждой из точек подключения (если их несколько):

Точка подключения (планируемая)	Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения (рабочих дней) с даты заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения	Итоговая величина максимального часового расхода газа (мощности) газоиспользующего оборудования (куб. метров в час)	Величина максимального расхода газа (мощности) подключаемого газоиспользующего оборудования (куб. метров в час)	Величина максимального расхода газа (мощности) газоиспользующего оборудования, ранее присоединенного в данной точке подключения (куб. метров в час)	Давление газа в точке подключения: максимальное (МПа); фактическое (расчетное) (МПа)	Наименование существующей сети газораспределения, к которой осуществляется подключение (место нахождения сети газораспределения, диаметр, материал труб и тип защитного покрытия)

9. Точка подключения (планируемая)

проектируемый подземный газопровод среднего давления ($P_{\text{макс}}=0,3$ МПа, $P_{\text{факт}}=0,2$ МПа) диаметром $\varnothing 63 \times 5,8$ мм на границе земельного участка заявителя, согласно проекту ПСО АО «Газпром газораспределение Липецк».

10. Обязательства по подготовке сети газопотребления и к размещению газоиспользующего оборудования:

сеть газопотребления с подключенным газоиспользующим оборудованием должна пройти контрольную опрессовку воздухом с избыточным давлением, равным 5 кПа, в течение 5 мин (падение давления воздуха за время проведения опрессовки не должно превышать 200 Па);

газоиспользующее оборудование необходимо установить в помещении с вентиляцией, оборудованным обособленными дымоходами и вентканалами;

необходимо применять газоиспользующее оборудование, технические устройства и материалы, имеющие сертификаты соответствия, паспорт изготовителя;

необходимо иметь акт первичного обследования дымоходов и вентканалов, выполненного специализированной организацией;

необходимо обеспечить объект капитального строительства приборами учета газа, которые соответствуют обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

11. Исполнитель осуществляет:

проектирование и строительство газопровода от существующей сети газораспределения (существующий стальной подземный газопровод среднего давления диаметром $\varnothing$ 159*4.5 мм, проложенный ранее по ул. Механизаторов, г. Липецк, максимальное рабочее давление: 0,3 МПа, фактическое (расчетное) давление: 0,2 МПа, пределы изменения давления газа в газопроводе: от 0,1 МПа до 0,3 МПа; протяженность газопровода: 0,983 км, собственник: Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Липецкой области, наличие ЭХЗ: СКЗ, арх. № 22-с, тип преобразователя ПКЗ-АР-1.2, $I_{раб}=2.8A$, $U_{раб}=38.2B$, $\Delta U_{т.др.}=-1.5$ В по МЭС, расположенная по адресу: г. Липецк, ул. Механизаторов, ГРП № 38) до точки подключения диаметром $\varnothing$ 63*5,8 мм, протяженностью 10,0 м, материалом труб: полиэтиленовый газопровод, максимальным рабочим давлением 0,3 МПа, фактическим (расчетным) давлением: 0,2 МПа, пределами изменения давления газа в газопроводе: от 0,1 МПа до 0,3 МПа, тип прокладки: подземный, по адресу: Липецкая область, г. Липецк, кад. № 48:20:0046003:354;

проектирование и строительство отключающего устройства: на границе земельного участка заявителя;

получение разрешения на строительство газопроводов и определение охранных зон газопроводов на земельных участках, принадлежащих иным лицам;

подписание акта готовности;

фактическое присоединение с составлением акта о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства.

12. Заявитель осуществляет:

проектирование и строительство сети газопотребления от точки подключения до газоиспользующего оборудования, по адресу: Липецкая область, г. Липецк, кад. № 48:20:0046003:354;

проектирование и строительство пункта редуцирования газа;


обеспечение подключаемого объекта капитального строительства газоиспользующим оборудованием и приборами учета газа, которые соответствуют обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. Рекомендуем установку интеллектуальных систем учета газа;

рекомендуем оснастить газифицируемое помещение системами контроля загазованности (по метану и оксиду углерода).

13. Срок действия настоящих технических условий составляет 1,5 года со дня заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения.

Ответственный исполнитель:

**Начальник
Производственно-
технического отдела**


(подпись) **В.Н. Новичков**
(должность, Ф.И.О исполнителя)

Исполнитель

**Начальник Единого центра
предоставления услуг**

С.А. Зинченко

(должность, ф.и.о. лица, действующего
от имени исполнителя)

(подпись)

Заявитель



(должность, ф.и.о. лица, действующего
от имени заявителя)

(подпись)

Единый оператор газификации

**Главный инженер – первый
заместитель генерального директора**

А.Ю. Шуленин

(должность, ф.и.о. лица, действующего от
имени ЕОГ)

(подпись)