




РОСВОДОКАНАЛ
Липецк

Утверждаю:
Главный инженер
ООО «РВК-Липецк»


"___" "___" 2025 г. А.Я. Шачнев

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
(технологического присоединения)
к централизованной системе водоотведения**

№ 265

от "11" ноября 2025 г.

Заявитель: ООО СЗ «ИНСТЕП.МЕХАНИЗАТОРОВ».

Объект: «Детский сад на 115 мест, расположенный по адресу: г. Липецк, ул. Механизаторов, кадастровый номер участка 48:20:0046003:354».

Сведения об исполнителе: Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Липецк».
(ООО «РВК-Липецк»)

ОГРН 1217700177353 от 13.04.2021

Юридический адрес: Л. Толстого ул., д. 23а, помещ. 8,
Липецк г., 398001

Адрес для почтовой корреспонденции: П. Великого пл., д. 4а,
Липецк г., 398008

Телефон: +7 (4742) 23-62-62

E-mail: Lipetsk@rosvodokanal.ru

1. Информация о точке присоединения – существующий самотечный коллектор Д=200 мм, проложенный в районе объекта № 15а по ул. Механизаторов.

2. Информация о максимальной мощности (нагрузке) в возможных точках присоединения, в пределах которой исполнитель обязуется обеспечить возможность подключаемого объекта: 12,892 м³/сутки, 3,37 м³/час, 2,08 л/с.

3. Срок действия технических условий – 3 года со дня регистрации. В случае если в течение 1 года с даты получения технических условий Заявитель не обратится с заявлением о подключении, срок действия ТУ прекращается.

Примечание:

Точка подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения – граница земельного участка (от точки присоединения до границы земельного участка проектирование и строительство осуществляется ООО «РВК-Липецк»).

Данные технические условия аннулируют ранее выданные ТУ № 186 от 25.07.2025 года.

Директор по производству



О.А. Бесподенов